



## Podklad pro jednání na valné hromadě župy Plukovníka Švece. Příprava dokumentace na případnou kontrolu na úseku požární ochrany.

Podmínky k řádnému zajištění průběhu kontroly na úseku požární ochrany dle zákona 133/1985 Sb., a vyhl. 246/2001Sb., v platném znění Vás žádáme o:

- vytvoření nezbytných podmínek pro její výkon a zajištění přítomnosti osoby, která bude jménem kontrolované osoby poskytovat kontrolujícímu potřebnou součinnost ve smyslu § 10 kontrolního řádu,
- předložení příslušné dokumentace požární ochrany, kterou vedete v souvislosti s Vámi provozovanou činností včetně dokladů prokazujících oprávněnost užívání objektů a prostorů k vymezenému účelu (např. souhlas s užíváním stavby či kolaudační rozhodnutí, další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovávaná a schvalovaná např. požárně bezpečnostní řešení stavby),
- zaslání dokladů prokazujících oprávněnost užívání objektů a prostorů k vymezenému účelu** (např. souhlas s užíváním stavby či kolaudační rozhodnutí) a další dokumentace obsahující **podmínky požární bezpečnosti** zpracovávaná a schvalovaná (např. **požárně bezpečnostní řešení stavby či technická zpráva požární ochrany**).

Výtah z vyhl. 246/2001 o prevenci PO.

### ODDÍL SEDMÝ

#### Druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany

[K § 15 odst. 2 zákona]

#### § 27

##### Druhy dokumentace požární ochrany

(1) Dokumentaci požární ochrany se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Dokumentaci požární ochrany tvoří

- a) dokumentace o **začlenění** do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
- b) **posouzení** požárního nebezpečí,
- c) stanovení **organizace** zabezpečení požární ochrany,
- d) požární řád, *pokud je zvýšené požární nebezpečí*
- e) požární **poplachové** směrnice,
- f) požární **evakuační** plán,
- g) dokumentace **zdožívání** požárů, *pokud jsou zhoršené podmínky pro zásah*
- h) řád ohlašovny požárů (musí být pouze v případě zvýšeného požárního nebezpečí,
- i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
- j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
- k) požární kniha,
- l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky (musí být pouze v případě zvýšeného požárního nebezpečí)

(2) Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Tedy veškeré revize související s požární ochranou:

hasicí přístroje a hydranty

revize spalinových cest

revize hromosvodů

revize plynových zařízení

revize tlakových nádob

revize požárně bezpečnostního zařízení (*požární dveře, nouzové osvětlení, panikové kování, hlásiče či požární signalizace pokud je atp.*).



## Podklad pro jednání na valné hromadě župy Plukovníka Švece. Příprava dokumentace na případnou kontrolu na úseku požární ochrany.

### Jak se připravit na kontrolu HZS?

Nejlépe průběžně a vše udržovat v aktuálně požadované stavu. Nicméně někde se stane, že něco unikne a proto zde máte stručný výpis toho, na co se kontroly HZS nejčastěji zaměřují.

### **PŘIPRAVTE SI TYTO PODKLADY:**

#### **1. Dokumentace požární ochrany:**

- požárně bezpečnostní řešení,
- kolaudační rozhodnutí,
- začlenění činností dle požárního nebezpečí,
- stanovení organizace PO,
- požární řád (včetně příloh) – musí být vyvěšen na viditelném místě, pokud je zvýšené pož. nebezpečí,
- požární poplachová směrnice – musí být vyvěšena na viditelném místě,
- požární evakuační plán (textová i grafická část) – musí být vyvěšen na viditelném místě,
- operativní karta – v případě pronajatého objektu byl tento dokument měl mít zpracován majitel objektu – je třeba vyžádat,
- požární kniha – musí obsahovat zápisy o preventivních požárních prohlídkách (1x za 6 měsíců při zvýšeném pož. neb. nebo 1x za rok bez zvýš. pož. neb.).

**Veškerá dokumentace musí být podepsána statutárním zástupcem (případně jím osobou pověřenou).**

#### **2. Dokumentace o prováděném školení (musí být pouze v případě zvýšeného požárního nebezpečí):**

- podepsané certifikáty ze školení požární ochrany,

**V případě, že máte zavedené Preventivní požární hlídky, tak je potřeba:**

- prezenční listiny a tematické plány ze školení preventivních požárních hlídek,
- jmenování členů a velitelů preventivních požárních hlídek,

**V případě, že máte preventistu PO, tak je potřeba:**

- prezenční listiny a tematické plány ze školení preventisty PO,
- jmenování preventisty PO.

#### **3. Doklady o revizích a kontrolách:**

- revize hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů,
- revize a kontroly instalovaných požárně bezpečnostních zařízení (EPS, nouzové osvětlení, stabilní hasicí zařízení, samočinné odvětrávací zařízení, aj.) – v případě pronajatého objektu je potřeba vyžádat si alespoň kopie na jeho správu.

**Dále se HZS při svých kontrolách zaměřuje na tyto oblasti:**

##### **1. Hasicí přístroje**

- musí být snadno přístupné a viditelné,
- musí být zajištěné proti pádu,
- musí být prokázána jejich provozuschopnost – doklad o revizi.

##### **2. Bezpečnostní značení**

- únikové cesty a východy musí být viditelně označeny,
- rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu, hlavní uzávěry vody, plynu, produktovodů musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami.

##### **3. Skladování zboží a materiálu**

- komunikační uličky a únikové cesty ve skladu i na zbytku plochy musí být volné a nezastavěné,
- únikové východy, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, rozvaděčům, uzávěrům energií a požárně bezpečnostním zařízením musí být volné a nezastavěné,
- dodržování bezpečné vzdálenosti skladovaného materiálu/zboží od stropních svítidel.

### **DOPORUČUJEME:**

V případě komplexní kontroly, která bývá ohlášena minimálně 7 dní předem, doporučujeme tuto skutečnost oznámit i se svému poskytovateli služeb v rámci zajišťování PO a požádat o konzultaci či případnou asistenci při kontrole.